



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634059, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)63-40-57,

e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634059, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)43-56-01,

e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Каргасокского района Томской области

636703, с. Каргасок, ул. Проезжая, 2/4, тел. 2-27-02, e-mail: fire@kargasok.tomsknet.ru

Предписание № 25/1/2

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Каргасокский детский сад № 1» (далее по тексту: МБДОУ «Каргасокский д/с №1»).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отделения надзорной деятельности и профи-
лактической работы Каргасокского района Томской области УНДиПР ГУ МЧС России по Том-
ской области - Главного государственного инспектора Каргасокского района Томской области по
пожарному надзору Брагина Бориса Николаевича № 25 от « 28 » июня 2017 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в пери-
од с 10 ч. 00 мин. « 03 » июля 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «11» июля 2017 г. проведена пла-
новая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Каргасокского района Томской области – главным государственным инспектором Карга-
сокского района Томской области по пожарному надзору Брагины Борисом Николаевичем

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карга-
сокского детского сада № 1» по адресу: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок,
ул. М. Горького 2; ул. М. Горького 2/1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Каргасокского д/с №1» Лактионовой Татьяной Влади-
мировой.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки: