

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с ука- занием конкретного места выявлен- ного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения обязатель- ных требова- ний пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации, установленная в здании детского сада, не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения в здании школы с дублированием этих сигналов, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы, на пульт подразделения пожарной охраны.	<b>ч. 7 Статья 83. ФЗ-123;</b> п. а, ч. 1, ст. 32 ФЗ – 123; п.3 ч. 2 ст. 4 ФЗ-123; п. 14.4 Свода правил СП 5.13130.2009; п/п «а» 1 ч. 1 ст. 32	01.06.2018	
2.	В помещении прививочного кабинета здания сада, эксплуатировался холодильник марки «Бирюса», «Саратов» подключенный в электрическую сеть при помощи удлинителя.	ч. 2 ст. 142 ФЗ№-123	Устранено в ходе проверки	
3.	Помещение складского назначения в здание детского сада (кладовая горючих материалов), не выделена противопожарными перегородками 1-го типа, с заполнением проемов 2-го типа (предел огнестойкости EI 45).	ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федераль-ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-гламент о требованиях по-жарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.06.2018	
4.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании детского сада не проложены в строительных кон-струкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных матери-алов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соедини-тельных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания;	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03.	01.06.2018	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:  
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ-123).